

EESTI PÕHJAVEEKOMISJON
Protokoll nr 114

Aeg: 07.12.2012

Koosoleku juhataja: Madis Metsur

Protokollis: Heddy Klasen

Koosolekul osalenud PVK liikmed: Andres Marandi (AM), Heddy Klasen (HK), Madis Metsur (MM)

Puudus: Kadri Haamer (KH), Mariina Hiiob (MH), Leonid Savitski (LS), Siim Vätkmann (SV)

Koosolek toimus elektrooniliselt.

Päevakord:

1. Rummu piirkonna pinnase liigniiskuse põhjuste väljaselgitamine.

Rummu aleviku Aia tänava elanikud pöördusid Keskkonnaministeriumi poole seoses Rummu piirkonna pinnase liigniiskuse probleemiga. Liigniiskuse põhjuseks peavad kohalikud elanikud ja Vasalemma Vallavalitsus Rummu karjääri järve kõrget veetaset. Antud piirkonnas on kaevandamisega tegeletud üle 50 aasta ja järvest on vett välja pumbatud umbes 40 aastat, mis tekitab põhjavee alanduslehtri. Antud probleemi kohta on koostatud mitmeid uuringuid ja ekspertarvamusi, mis on liigniiskuse põhjuste osas erinevatel seisukohtadel.

Põhjaveekomisjon arutles järgmisel teemadel:

1. Mis põhjustab Rummu aleviku pinnase liigniiskust?
2. Kui kaugele võis ulatuda põhjaveetaseme alanduslehter aastate pikkuse Karjääri järve veepumpamise tulemusena?
3. Kas Rummu järve veepinna alandamine lahendab antud piirkonnas liigvee probleemid?
4. Kuidas mõjuks Rummu järve veepinna alandamine põhjavee tasemele?
5. Vasalemma Vallavalitsus viitas oma kirjas uurimata valdkonnale, millele tuleks edaspidi tähelepanu pöörata (sulgemata puuraugud, mille kaudu tuleb vett järve juurde). Kas sulgemata puuraugud võivad järve veetaset oluliselt mõjutada?
6. Millised on teie poolsed soovitusel elanikele liigniiskusest põhjustatud probleemide lahendamiseks.

2. Keskkonnainspeksioon soovib põhjaveekomisjoni arvamust Kihnu valda rajatud puurkaevu nõuetele vastavuse kohta.

2011. aastal rajati Kihnu hajaasustuse veeprogrammi raames Eridania OÜ poolt kaks puurkaevu. Puurkaevude rajamise järgselt ilmnis, et arvatavasti ei kestnud puurkaevude proovipumpamine piisavalt kaua, kuna veeproovid olid hädased ja tuli uuesti võtta.

Lisaks puudus puurkaevude mantelrorude taga tsementatsioon 14-15 meetri ulatuses. Põhjaveekomisjoni arutlesid selle üle, kas antud puurkaevude korral oleks savitamponaaž asjakohane ning kas KKI-ile esitatud materjalide alusel on Teie arvates Eridania OÜ rajanud Kihnu valda puurkaevud nõuete kohaselt või mitte.

Heddy Klasen

Madis Metsur

Andres Marandi